



**Associazione Amici di Pontecarrega**

**Passo Ponte Carrega, 7A Rosso – 16141 Genova**

[www.amicidipontecarrega.it](http://www.amicidipontecarrega.it)

[info@amicidipontecarrega.it](mailto:info@amicidipontecarrega.it)

[amicidipontecarrega@pec.it](mailto:amicidipontecarrega@pec.it)

**Genova 21.10.2026**

**Oggetto:** SEGNALAZIONE URGENTE: Allagamenti nel quartiere di Ponte Carrega a seguito dei lavori della nuova rimessa AMT ex Guglielmetti – Richiesta di verifiche e interventi risolutivi

**Destinatario:** Assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Edilizia scolastica e Protezione Civile del Comune di Genova

Arch. **Massimo Ferrante** Via di Francia 1, 16149 Genova (GE)

Gentile Assessore,

Con la presente si intende formalizzare una segnalazione urgente in merito agli eventi verificatisi nel quartiere di Ponte Carrega a seguito delle precipitazioni atmosferiche dei 20/10/2026.

Come evidenziato dal materiale video allegato, si sono registrati ingenti sversamenti d'acqua provenienti dal piazzale della nuova rimessa autobus AMT ex Guglielmetti. Le acque meteoriche, non essendo state regolarmente ed adeguatamente regimentate, sono fuoriuscite dall'area della rimessa riversandosi nel quartiere circostante ed allagando fondi, cantine e portoni d'ingresso delle abitazioni adiacenti, in Via Lungo Bisagno Dalmazia e Salita alla Chiesa di Montesignano.

In merito all'opera in questione, desideriamo porre alla Sua attenzione i seguenti elementi critici:

Modifica morfologica e innalzamento della quota del terreno:

La realizzazione della nuova rimessa ex Guglielmetti, finanziata nell'ambito del PNRR e dotata di un esteso piazzale per i mezzi AMT, ha comportato un innalzamento del terreno

di oltre 1,5 metri rispetto alla quota precedente, creando un'enorme superficie pavimentata e sopraelevata.

#### Deflusso e drenaggio delle acque meteoriche

Alla prima pioggia intensa, l'intervento ha alterato il naturale deflusso delle acque senza che queste venissero intercettate e convogliate in modo idoneo. Risulta pertanto indispensabile verificare la corretta progettazione ed esecuzione delle pendenze, delle caditoie e dell'intera rete di raccolta e regimentazione delle acque.

#### Vulnerabilità storica del quartiere

Ponte Carrega è una zona già duramente colpita dalle alluvioni del 2011 e del 2014, tuttora sottoposta a restrizioni in presenza di allerte meteo. È inaccettabile che una trasformazione recente, autorizzata e realizzata con gli strumenti e le conoscenze idrogeologiche attuali, generi nuovi allagamenti anziché tutelare il territorio.

Alla luce di quanto esposto, si richiede con urgenza un intervento formale di codesto Assessorato affinché vengano disposte le necessarie verifiche tecniche e risposte pubbliche, nonché l'attuazione immediata di interventi risolutivi e correttivi sull'infrastruttura per garantire la sicurezza e l'incolumità dei residenti, i quali non possono continuare a pagare il prezzo di queste criticità.

Si allegano alla presente:

Video documentale dell'evento e del deflusso delle acque dall'area ex Guglielmetti.

In attesa di un sollecito riscontro e di un pronto sopralluogo tecnico, si porgono distinti saluti.

**Fabrizio Spiniello**

**Amici di Ponte Carrega**

